

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupalautakunta, 08.06.2021

§ 49

Lämpöpumpun aiheuttama meluhaitta

3278/10.03.00.08/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Valvontainsinööri Hermanni Heikkilä p.050 398 5360

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kempainen Mika

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta päättää, ettei rakennusvalvonta ryhdy asiassa toimenpiteisiin.

Perusteluosa

Valvontainsinööri on tehnyt 22.04.2021 kiinteistöllä [REDACTED] MRL §183 mukaisen tarkastuksen.

Tarkastuksella on lämpöpumppu kytketty päälle ja todettu aistinvaraisesti, ettei sen äänitaso ole normaalia suurempi.

Kyseinen lämpöpumppu on asennettu marraskuussa 2020 ja valmistajan tuotetiedoista ilmenevien mittaustulosten perusteella on äänitaso 5m etäisyydellä laitteesta 36 dB. Etäisyys kiinteistön rajalle on n. 6m, joten sallittu 45 dB äänitaso alittuu kiinteistöjen rajalla.

Rakennusjärjestys

12.1 Rakennetun ympäristön hoito

Määräys

Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso $L(A,eq,T)$ saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

Toimenpiteet

Ote: molemmille kiinteistöille