

Keskiväli Elsa

Lähettäjä: Viljamaa Raila <Raila.Viljamaa@phpela.fi>
Lähetetty: tiistai 8. helmikuuta 2022 10.55
Vastaanottaja: Keskiväli Elsa
Kopio: Oksanen Marjo
Aihe: Lausuntopyyntö koskien Mattsoninaukion katusuunnitelmaa

Hei Elsa!

Pahoitteluni, että viestiisi vastaaminen venyi ja kerkesimme vastaamaan vasta nyt.

Pelastuslaitoksen operatiivisen puolen kommentit Mattsoninaukion katusuunnitelmasta ohessa alapuolella:
Katusuunnitelmaa noudattaa pitkälti aiemmin sovittua.

Huomioina:

- Kulmakadun kautta Panimokadun suunnasta aukiolle kulun estävät pollarit, jotka kuitenkin ovat taipuisia ja yliajettavia => ei estä/ hidasta juurikaan pelastusajoneuvojen kulkua.
- Lahdenkadulle Panimokadun kohdalle tulee asettaa pysäköintikieltoa osoittava liikennemerkki ja pelastustie –merkintä, josta on jo aiemminkin ollut keskustelua.
- Ei lisää kiinteitä esteitä rakenteita pelastusteille. Mallaskadulta aukiolle tultaessa ajoeste oltava helposti (ilman konevoimaa) siirrettävissä oleva.

yhteistyöterveisin

Raila Viljamaa

Paloinsinööri

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

GSM 0440 773 223

raila.viljamaa@phpela.fi

www.phpela.fi

www.facebook.com/paijathameenpelastuslaitos

