

**Lähetäjä:**

[REDACTED]

[REDACTED]

>

**Lähetetty:**

keskiviikko 26. tammikuuta  
2022 16.16

**Vastaanottaja:**

Kirjaamo\_Lahti

**Aihe:**

5682/2021 Radiomäen  
hankesuunnitelma Mielipide

**Liitteet:**

Mielipide Radiomäki 5682-  
2021.pdf

Hei, tässä kommenttini Radiomäen hankkeeseen. Teksti myös liitteenä.

## **Mielipide Radiomäen hankesuunnitelmaluonnoksesta 5682/2021**

Haluan kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

### **1.Esteettömät parkkipaikat**

Hankesuunnitelmaluonnoksessa todetaan, ”Alueella on 72 kpl henkilöautojen pysäköintipaikkoja, joista 1 kpl on liikuntarajoitteisen paikka.”

Esteettömyysasetuksen mukaan liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja pitäisi olla ”kaksi esteetöntä autopaikkaa 50 autopaikkaa kohti ja sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti.”

Tämän mukaisesti esteettämiä autopaikkoja pitäisi siis olla kolme.

## **2. Esteetön ulkoilureitti**

”Radiomäen aluetta kiertää esteetön noin 1,5 km pituinen suosittu ulkoilureitti, reitti säilytetään nykyisenä ja huolehditaan sen kunnosta.”

Ulkoilureitti ei nykyisellään ole esteetön. Jotta luontoreittiä voisi sanoa esteettömäksi, sen pituuskaltevuus ei saisi olla yli 8%. Tämä ylittyy useammassakin kohdassa eikä täyttä esteettömyyttä ole järkevä ottaa tässä tavoitteeksikaan. Reitti täyttäisi vaativan esteettömän luontoreitin kriteerit, jos reitin koilliskulmassa olevaa mäkeä loivennettaisiin nykyisestä.

Koilliskulmassa nykyinen reitti on jyrkimmillään 17-18%, joka useimmille pyörätuolin käyttäjille liikaa ja vaarallista – jopa avustettuna. Mäkeä tulisi loiventaa 12-14%:iin, jolloin reittiä voisi sanoa vaativaksi esteettömäksi reitiksi. Tämän suuruinen loivennus mahdollistaisi useamman liikuntaesteisen liikkumisen reitillä.

Olen useaan kertaan kiertänyt reittiä pyörätuolilla kulkevan aktiiviliikkujan kanssa. Tämä on ainut kohta, jossa hän tarvitsee joskus apua. Tämän kohdan takia hän ei voi kiertää reittiä yksinään.

## **3. Esteettömät wc- ja pukuhuonetilat**

Urheilukentän yhteydessä ei ole esteettömiä wc -ja pukeutumistiloja. Vaikka nykyisiin rakennuksiin ei tässä yhteydessä muita muutoksia tehtäisi, niin sinne tulisi rakentaa esteettömät wc-tilat ja esteetön pääsy pukuhuoneisiin.

## **4. Leikkialueelle kulku**

Leikkialueelle tulee päästä esteettömästi ainakin lumettomaan aikaan. Ilmeisesti kulku on mahdollista alueen itäpuolelta. Kunnostuksen yhteydessä on varmistettava, että kulkureitit ovat helposti havaittavia, riittävän loivia, leveitä ja kovapohjaisia.

Lahdessa 26.1.2022

[REDACTED]

Esteettömyyskartoittaja

[REDACTED]

[REDACTED]