

**Viite: HAO Hämeenlinna dnro 1218/2022**


### **Lausunto Killenkadun katusuunnitelmasta tehtyyn hallintovalitukseen**

Lahden kaupungin Kaupunkisuunnitteluyksikkö on pyytänyt ympäristöpalveluilta lausuntoa hallintovalituksen kohteena olevassa Killenkadun katusuunnitelmassa esitettyyn kadun asfaltointiin vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Alueen kaavamääräyksissä todetaan mm., että alueella ei saa vaarantaa pohjaveden määrää eikä laatua. Lisäksi todetaan, että tonttien liikennealueet on päällystettävä ja niiden pintavedet koottava sadevesiviemäriin pois johdettaviksi. Katusuunnitelma-alue sijoittuu Jalkarannan vedenottamon suoja-alueelle.

Toteamme lausuntonamme, että katusuunnitelmassa esitetty kadun asfaltointi ja pintavesien imeyttäminen siihen tarkoitetuissa imeytyspainanteissa ei aiheuta nykytilaan verrattuna lisääntyneitä riskejä pohjaveden laadulle tai määrälle. Asfaltoitavaksi esitetty nykytilassa päällystämätön katualue on kooltaan pieni ja harvaan liikennöity, ja sen hulevedet imeytyvät pääosin maaperään. Alueen sijainti vedenottamon suoja-alueella huomioiden toivottavin ratkaisu olisi imeyttämisen sijaan katualueen hulevesien poisohjaaminen joko maanpäällisellä järjestelmällä tai hulevesiviemärillä.

Lausunnon valmisteluun on osallistunut vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin.

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristövalvonta / Ympäristöpalvelut

  
Juhani Järveläinen  
hulevesi-insinööri  
050 559 4083  
juhani.jarvelainen@lahti.fi

