

VARAVOIMALAITTEISTON ÄÄNITASO 26.2.2026

Etäisyydet varavoimalaitteistosta karttapohjalla.
Laitteistoa ei koekäytetä samaan aikaan kiinteistön muun varavoimalaitteiston kanssa. Jokainen yksikkö testataan omanaan, jolloin yhteisvaikutusta melun suhteen ei synny.

max. 75 dB
7m

r100m

r200m arviolta
56dB

r300m arviolta
43dB