Poikkeamat määräyksistä ja perustelut.

1. Portaiden nousukorkeudet ja etenemät poikkeavat tavanomaisista asetusten mukaisista porrasmitoituksista. Poikkeavia mitoituksia esim. pitkien portaiden nousu on suorilla osuuksilla 200 mm ja etenemä 285,6 mm sekä porrastornin portaiden nousu 173 mm ja etenemä 300 mm.

2. Kaiteiden korkeudet poikkeaa osin asetusten mukaisesta korkeudesta (esim. h=1100mm, kun putoamiskorkeus yli 6m). Kaiteiden sijoittelussa ja toteutuksessa joudutaan huomioimaan mm. mäkitornin muoto sekä urheilupaikan tekniset vaatimukset.

3. Mäkitornin portaita ja kulkureittejä ei ole suunniteltu esteettömiksi yleisiksi kulkuyhteyksiksi. Rakenteet palvelevat ensisijaisesti mäkihyppääjien, toimitsijoiden ja huoltohenkilöstön liikkumista. Yleisölle varataan erillinen alue tapahtumien katsomista varten, jonne on mahdollista päästä esteettömästi.

4. Poistumistieleveydet eivät täytä kaikilta osin määräyksiä. Kohteen poistumis- ja pelastautumisratkaisut perustuvat mäkihyppytornin erityiseen käyttötarkoitukseen ja sen mukaisiin kulkureitteihin.

PERUSTELUT: Kyseessä on rakennelma (mäkihyppytorni), jonka rakenteet ja kulkuyhteydet määräytyvät mäkihyppymäkien mitoitusperiaatteiden (mm. FIS), teknisten ja toiminnallisten vaatimusten perusteella. Näitä ratkaisuja ei ole kaikilta osin tarkoituksenmukaista toteuttaa tavanomaisen rakennuksen mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Pelastuslaitoksen kanssa käydyn keskustelun (PeLa-palaveri 16.10.2026) perusteella porrastornin portailta ei edellytetä paarikuljetuksen vaatimaa mitoitusta. Paarit voidaan tarvittaessa kuljettaa ylös hyppytorniin myös hyppyrin nokan portaiden kautta.